CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK

PLANTA BAIXA - TERCEIRO PAVIMENTO
esc.1:75

FACHADA SUL

FACHADA NORTE

FACHADA LESTE

FACHADA OESTE

QUADRO DE ABERTURAS

	Dimensões (l x h x p)	Funcionamento	Material	Quant.
J1	215 x 260/ sem peitoril	Fixo/Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Temperado Liso Incolor	01 unid.
J2	50 x 100 x 120	Maxim-ar	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	12 unids.
J3	280 x 100 x 160	Maxim-ar	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	06 unids.
J4	830x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	03 unids.
J5	60 x 60 x 140	Fixo	Tijolo de vidro incolor-wave	41 unids.
J6	264 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	04 unids.
J7	340 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	04 unids.
J8	85 x 60 x 200	Fixo	Fechamento em fibra de vidro Sinto, mathe 2,5 x 4,5cm	02 unids.
J9	80 x 140 x 120 *Considerar nível de acesso ao ambiente como referência para execução (piso/rt)	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	04 unids.
J10	580 x 140 x 120 *Considerar nível de acesso ao ambiente como referência para execução (piso/rt)	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	14 unids.
J11	215 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	04 unids.
J12	63 x 140 x 120	Fixo	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J13	343 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J14	552 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	04 unids.
J15	233 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J16	409 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	57 unids.
J17	100 x 140 x 120	Maxim-ar	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J18	200 x 100 x 160	Maxim-ar	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	04 unids.
J19	160 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J20	166 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J21	228 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	02 unid.
J22	345 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	02 unid.
J23	~~140 x 140 x 120~~	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	~~04 unids.~~
J24	580 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	03 unids.
J25	290 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	03 unid.
J26	406 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	03 unid.
J27	376 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	02 unids.
J28	679 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	03 unids.
J29	125 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	02 unids.
J30	279 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	02 unids.
J31	330 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	02 unids.
J32	270 x 110 x 150	Fixo	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Temperado Liso Incolor	06 unids.
J33	120 x 70 x 150/45 *Observar Detalhe genérico duto de entrada de ar (Planta Baixa do Pavimento Térreo)	Fixo	Fechamento em tela antiinsetos espessura 3mm com malha 2,5x2,5cm	14 unids.
J34	50 x 100 x 120	Fixo	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J35	530 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J36	250 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J37	170 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J38	190 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor	01 unid.
J39	857 x 200 x 50	Fixo	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor (clear)	01 unid.
J40	250 x 200 x 100	Fixo	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor (clear)	02 unid.
J41	498 x 200 x 50	Fixo	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Liso Incolor (clear)	01 unid.
J42	100 x 100 x 110	Guilhotina	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Temperado Liso Incolor (clear)	02 unid.
J43	150 x 100 x 110	Guilhotina	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Temperado Liso Incolor (clear)	01 unid.
J44	357 x 210 x 90	Pivotante	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Temperado Liso Incolor (clear)	01 unid.
J45	110 x 90 x 270/438	Fixo	Estanqueidade executada em alumínio linha Suprema	04 pnids.
AC1	215+985 x 140 x 120	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Temperado Liso Incolor	02 unids.
P1	90x160	DE ABRIR - 1 FOLHA	Alumínio pintal natural Linha Suprema Chapa corrugada	32 unids.
P2	90x160	DE ABRIR - 1 FOLHA	Alumínio pintal natural Linha Suprema Chapa corrugada com pivadoir esq	08 unids.
P3	90x210	DE ABRIR - 1 FOLHA	Folha em madeira pintada Portas metálicos	78 unids.
P4	100x210	DE ABRIR - 1 FOLHA	Folha em madeira pintada Portas metálicos	06 unids.
P5	140x210	DE ABRIR - 2 FOLHAS	Alumínio pintal natural Linha Suprema Chapa corrugada	16 unids.
P6	120x210	VAI E VEM 2 FOLHAS	Folha em madeira pintada Portas metálicos com visor em vidro	06 unids.
P7	170x210	DE ABRIR - 2 FOLHAS	Folha em madeira pintada Portas metálicos com visor em vidro	06 unids.
P8	200x210	DE ABRIR - 2 FOLHAS	Folha em madeira pintada Portas metálicos com visor em vidro	02 unid.
P9	240x350	FIXO - 3 FOLHAS	Alumínio pintal natural Linha Suprema, Vidro temperado liso incolor	03 unids.
P10	90x210	DE ABRIR - 1 FOLHA	Folha em madeira pintada Portas metálicos e chapa de proteção em aço inoxidável com pivadoir em aço	02 unids.
P11	250x210	DE CORRER - 4 FOLHAS	Alumínio pintal natural Linha Suprema, Vidro temperado liso incolor	01 unids.
P12	160x210	DE ABRIR - 2 FOLHAS	Folha em madeira pintada Portas metálicos	03 unids.
AC	215+985 x 260	Correr	Alumínio Anodizado Natural Linha Suprema Vidro Temperado Liso Incolor	01 unid.
PV1	154 x 214	Abrir	Porta com visor de armação inoxidável com chapa metálica	18 unids.

PARA INSTALAÇÃO DAS ESQUERDAS CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

NOTAS GENERICAS:
QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME MODELO CONSTANTE NA NORMA TÉCNICA DO
CBMGO 01:

Notas sobre dutos de entrada e saída de ar
a) Os dutos devem ser de chapa de aço galvanizado.
b) As velocidades no interior (v) é de 5m/s.
B) Os sistemas atrelados a rotina técnica ascendente no sistema a ser
dimensionado, com vazão de ar externo de 27m³/h por pessoa, com
densidade a ser 15 pessoas/100m², e no 01 m² de espessura, quando
aplicável, conforme a NBR 16401-3.
a) Tal movimentação interno dos
b) Os dutos devem ser fixados em suporte de laje.
e) As dos terminais dos dutos de ventilação devem - ir estrita mínima de 120 cm e 70 cm.
f) Os dutos devem ser de chapa de aço

2 / 10 Antiderrame:
a) Nos o compartimento mínimo de 1,5m e pé-direito mínimo de - 2,50m.
d) As portas corta-fogo (PCF) no entrada e na comunicação de cena
e) As portas devem ser dotadas de barra anti-pânico.
f) As portas devem ser dotadas de dispositivo de fechamento automático.
g) As portas devem ser dotadas de visor em vidro aramado com área
superior ao igual a 3 mm, e malha com dimensões mínimas de
25 mm x 25 mm.

As portas das escadas tem resistência ao fogo 2 horas.

Notas Sobre Iluminação de Emergência
1. Deve ser prevista iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas e áreas de risco.
2. A autonomia da iluminação de emergência deve estar conforme a norma técnica nº 18 do CBMGO, completada pela NBR 10898.
3. A iluminância mínima antes dos pontos de iluminação de emergência deve ser de 3 lúmens a altura do piso.
Não poderão ser usadas a NBR ---.
4. Em caso de falha no fornecimento de energia elétrica, ponto instalados a menos de 0,10 m de altura, e de
autonomia de
5. Em caso de falha de alimentação, devem ter tensão mínima de alimentação de 90V.
6. Nas especificações do visual, e tensão de alimentação tipo luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial.
7. Não é permitido o uso dispositivo termomagnético de 10A.
8. Quando a instalação de iluminação de emergência for exigida por exigência que os equipamentos utilizados nos
sistema de
iluminação de emergência sejam devidamente certificados por órgão competente.

Notas Sobre Sinalização de Emergência
Os sistemas de sinalização de emergência da edificação na área de risco - o devem atender o previsto no
Regulamento Técnico nº 18 do CBMGO.

Notas Sobre Segurança Estrutural nas Edificações
Na sinalização de instalação pois ao CBMGO, devem ser atendido em Memorial de Proteção dos
Sistemas Construtivos das Edificações - MPSCE.
A sinalização deve atingir os TSRF nos elementos estruturais da edificação, exceto a norma emergente.
Os TSRF para os diversos elementos construtivos, estruturais internos e estruturas compartimentação,
devem ser determinados conforme a Tabela A.1 da Instrução Técnica nº 08 do CBMGO.
Os TSRF para os elementos estruturais externos, devem ser determinados conforme a Tabela A.2.
O Tipo e materiais de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas
zonas de colocação estruturais.
Os materiais de proteção térmica dos Elementos Construtivos devem estar atendido no CBMGO.

Nota sobre a Compartimentação Horizontal e Vertical
A compartimentação horizontal e vertical da edificação deve ser executada conforme o previsto na Norma
Técnica nº 09/2007 do CBMGO.

Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento
Os materiais de acabamento e revestimento utilizados na edificação devem atender as exigências
especificadas na Norma Técnica 10 do CBMGO.
Os materiais de acabamento e revestimento utilizados na edificação no controle de materiais de acabamento e
revestimento, conforme Anexo constante na Norma Técnica 07.

Notas Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
Projeto, a execução e instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) deve atender/estar em conformidade com a Instrução Técnica nº 10 do CBMGO.
Os materiais e componentes utilizados no SPDA devem ser comercializados e fabricados conforme as
especificações para Normas Brasileiras válidas e aferentes ao assunto, com especial a particular atenção
para o disposto na NBR 5419, vigente.

ESPECIFICAÇÕES

PISO ⊡

1 Piso esmaltico de alta resistência (Kerabur), tonons ref. 60.010 P 5000, nominado, Polytons ou equivalente. Rodapés em Granito Cinza Corumbá, (altura: 10 cm).

2 Piso esmaltico de alta resistência (Kerabur), Grafito ref. 60.003 P 5000, nominado, Polytons ou equivalente. Observar paginação indicada em projeto. Rodapés em Granito Cinza Corumbá, polido, Altura 10 cm.

3 Piso cerâmico Portfolio, Clara, PEI 5, linha alto trânsito, cargo plus, regular de 2mm, cor Areia. - Observar paginação indicada em projeto.

4 Piso em granito cinza Corumbá, Ref. Tic Blue Natural 2 S, TIL1 ultrar amarelo de Itu ou equivalente em granito Cinza Corumbá de acordo com projeto.

5 Piso em epóxi à base de água, tanto de acabamento, de alta resistência e monolitabilidade, na cor branca.

6 Piso em cimento desempenado com polvino de cinza para piso em cor cinza - cornell ou equivalente.

7 Piso em concreto desempenado rústico.

TETO ⊡

1 Forro de fibra mineral em placas de 1,200 x 625 mm, espessura 15mm, borda reta, pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado em 24 eixo de forro, placas ARMSTRONG ou equivalente.

2 Laje em concreto, nervurada. Manta via vias PVA, liso, cobr duasa PVA, cor Branco Neve, Marca Coral, ou equivalente.

3 Piso de gesso liso, com reforço de(Cola), gesso liso Para PVA liso, cobr duasa PVA, Cor: branco neve Marca Coral, ou equivalente.

PAREDES/REVESTIMENTOS INTERNOS △

1 Pintura, tinta acrílica, Super Lavável, com acabamento acetinado cor: Branco Neve, Marca Coral ou equivalente.

2 Cerâmica Ceramo, tinta Wall Tile Branco, formato 10x44,5 cortes: 3 cm. Rejunte, cinza claro.

3 Laminha hidrofugo, Granito 20x20, modelo 8 polimodas, - Pintura em tinta, PVA, fosco, cobr duasa PVA cor Branco Neve, Marca Coral, ou equivalente.

4 Lambri em madeira marca Lambri, acompanhado tinta e selantes de parede, Pintura em verniz poliuretano, fosco, cobr duasa PVA cor Branco Neve, Marca Coral, ou equivalente. Rodapés em madeira, altura 10 cm, Pintura em verniz poliuretano, fosco, Cor: Jacaré, Coral ou equivalente.

5 Reconhecimento de suporte aplicado, Fabrilvar, Ref. 360 Bco.

PAREDES EXTERNAS ◊

1 Tinta Textura ACRIL - cor:Tinta Gelelo 8100, Suvinil ou equivalente.

2 Tinta Textura ACRIL - cor:Tinta de Acrigeladeira 8107, Suvinil ou equivalente.

3 Tinta textura ACRIL - cor: Tinta Fachada 8107, Suvinil ou equivalente.

NOTAS:
1. Todas as dimensões em milímetros, salvo indicação em contrário.
2. Verificar todas as medidas no local antes de executar qualquer serviço.
3. Não utilizar medidas por escala.
4. Qualquer dúvida entrar em contato com o autor do projeto.
5. Todos os detalhes construtivos devem ser executados conforme as normas técnicas vigentes.
6. Todos os materiais e componentes devem ser aplicados conforme as recomendações dos fabricantes.
7. Todos os materiais e componentes devem ser aplicados conforme as recomendações dos fabricantes.

NÚMERO DE REVISÃO	Nº	DATA	SOLICITANTE	MODIFICAÇÕES	RESPONSÁVEL

Aprovação/Data

Unidade

Gerência de Projetos

O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.
Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG.

APROVAÇÃO:

PROCESSO N.º...../.....
PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEPLAMH
DIRETORIA DE APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS
APROVADO
EM ...../...../.....

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º...../.....
1. ( ) Projeto original.
2. ( ) Por atualização. Projeto original ...../...../.....
3. ( ) Por atualização. Projeto original ...../...../.....
4. ( ) Por adequação de edificação existente:
Data comprovada da edificação: ...../...../.....
5. ( ) Com Parecer Técnico nº /
APROVADO
EM ...../...../.....
Analista

ARQUITETURA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Endereço:
REGIONAL JATAÍ / CÂMPUS AVANÇADO JATOBÁ

FACULDADE DE MEDICINA
EDIFÍCO EDUCACIONAL
QUATRO PAVIMENTOS

Proprietário
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CNPJ.01.567.601.0001-43

Autor do projeto
ARQUITETO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU N 75081-6

Autor do projeto
ARQUITETO LEONARDO DIMITRY SILVA GUIMARÃES - CAU N 70569-1

Responsável Técnico

LOGOMARCA:

UFG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO

AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 1891
SETOR UNIVERSITÁRIO
CEP - 74.605-110 GOIÂNIA-GO
Fones: (62) 3209-6308 / 3209-6417 / 3209-6433

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:
TÉRREO (1.356,33 m²) + 1º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + 2º PAVIMENTO (1.184,39 m²)
3º PAVIMENTO (1.184,39 m²) + PAVIMENTO TÉCNICO (92 m²)

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA-
TERCEIRO PAVIMENTO

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL	FOLHA: 09/16
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 5.001,50 m²	
NÚMERO DO PROCESSO	
INDICE CONTROLE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL	DATA: NOVEMBRO/2015
INDICE PAISAGÍSTICO: Uma vaga alternativa de Art.109 A LC 246/2013 Existe vaga deste particular e Area de Patio)	DESENHO: ROGÉRIO LEONARDO/LUAN

Este Desenho/Modelo/Projeto é protegido pela legislação de direitos autorais e sua reprodução sem autorização expressa é proibida.

CRIADO POR UM PRODUTO EDUCACIONAL DA AUTODESK