



Legenda GRUPO DRENO DE AR CONDICIONADO

Grupo	Ref	Descrição	Fabricante	Unid.	Quant.	Dimensões
Tubos				M		
	3	TUBO PVC SOLDAVEL MARROM		M	32	32 MM
	4	TUBO PVC SÉRIE NORMAL		M	66,00	40 MM
Conexões				Pc		
	1	JOELHO 90° DE PVC SÉRIE NORMAL		Pc	38,00	40 MM
	2	TE DE PVC SÉRIE NORMAL		Pc	11,00	40 MM
	3	JOELHO 45° DE PVC SÉRIE NORMAL		Pc	11,00	40 MM

NOTA: OS MEMORIAIS DE CÁLCULO ESTÃO ANEXOS AO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

DECLIVIDADE DOS TUBOS (ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL)		SUPORTE (espaçamento)
Diâmetro (mm)	Declividade (%)	distância (m)
40	4,0	1,30
50	2,0	1,50
75	2,0	1,90
100	1,0	2,10
150	0,7	2,50

LEGENDA (Esgoto e Água Pluvial)

- TUBULAÇÃO DE PVC - DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE PVC - DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - DRENO DO AC.
- TUBULAÇÃO PEAD- DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - ESGOTO DE LABORATÓRIOS
- TUBULAÇÃO DE PVC - DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - ESGOTO PRIMÁRIO
- TUBULAÇÃO DE PVC - DIÂMETRO INDICADO EM "mm" - ÁGUA PLUVIAL
- COLUNA QUE SOBE
- COLUNA QUE DESCE
- DRENO P/ LAJE COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO- SAIDA 100mm
- CAIXA SIFONADA COM GRELHA - SAIDA 50mm
- RALO SIFONADO QUADRADO - SAIDA 40mm
- CAIXA DE AREIA PARA ÁGUA PLUVIAL - 60x80cm
- CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO - 80x80cm
- CAIXA DE AREIA COM GRELHA PARA ÁGUA PLUVIAL - 60x80cm
- CAIXA DE GORDURA - SAIDA 100mm

APROVAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CEGEF CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO
 Av. Universitária nº 1593 - S. Universitário - Goiânia - GO (62) 3209 6197

tipo: **HIDROSSANITÁRIO**
 local: **FACULDADE DE MEDICINA**
 endereço: **JATAÍ - GO**

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

AUTORES DO PROJETO: ENG. CIVIL MÁRIO RICARDO QUEIROZ E SILVA - CONFEA/CREA 14.273-D-GO
 ARQ. KAMILLE KAREN SILVA PIMENTEL - CAU A69977-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ADEQUAÇÃO: ENG. CIVIL GABRIEL FERNANDES SOUSA - CREA: 1016011890D-GO

COLABORAÇÃO:

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA 3º PAV. - ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL

DATA: _____ GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA: _____ ESCALA: _____
 INDICADA

No. DO PROCESSO: _____ DESENHO: _____ NÚMERO DE PAVIMENTOS: _____
 4 PAVIMENTOS

QUADRO DE ÁREAS
 VER ARQUITETURA

PRANCHA
13/21

Aprovação/Data: _____ Unidade: _____ Gerência de Projetos: _____

Todos os direitos reservados ao CEGEF/PROAD/UFG. O projeto poderá ser utilizado somente no local designado nas plantas.